

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
I/31

Verantwortliche/r:
Amt für Umweltschutz und Energiefragen

Vorlagennummer:
31/149/2017

Situation Elterdorf/ Eltersdorfer Bach

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat	27.06.2017	Ö	Kenntnisnahme	
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	27.06.2017	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

- I. Am 11.05.2017 fand eine gemeinsame Begehung des Eltersdorfer Baches vom Frauenweiher bis zum Durchlass Egidenstraße in Eltersdorf statt, um erneut Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes zu besprechen. Teilgenommen haben der Ortsbeirat Eltersdorf, die Deutsche Bahn und das Amt für Umweltschutz und Energiefragen.

Weg: Wie soll das Ziel des Hochwasserschutzes erreicht werden?

- Herstellung einer zweiten Drossel vor dem Durchlass des Wirtschaftsweges (vor Bahnlinie) um einen 2. Rückstau vor Eltersdorf in der Fläche zu ermöglichen
- Umsetzung des Projektes „Leben am Bach“ in Eltersdorf
 - Aufweitung verschiedener Bachabschnitte
 - Entfernen von Sohl-/ Böschungsverbauten
 - Abflachen von Böschungen
 - Einbau von Mäander
 - Schaffung einer Regenrückhaltemulde im Bereich Weinstraße
- Jährliche Entlandung und Reinigung des Durchlasses Egidenstraße
- Regelmäßige Kontrolle des Frauenweihers um die Rückhaltefunktion gewährleisten zu können (Gefahr eines Aufstaus durch den Biber)
- Verengung der Drossel im Auslauf des Frauenweihers
- Erstellung eines dynamischen Hochwassermodells

Zeit: Bis wann soll das Ziel erreicht sein?

- Herstellung der 2. Drossel: 2017
- Dynamisches Hochwassermodell: 2017
- Umsetzung Projekt „Leben am Bach“: 2018
- Jährliche Entlandung und regelmäßige Reinigung des Durchlasses: seit 2017
- Regelmäßige Kontrolle Frauenweiher: seit 2017

Momentaner Stand:

- Angebot für dynamisches Hochwassermodell wird gerade erstellt
- Mit Hilfe des dynamischen Hochwassermodells kann der Bau der 2. Drossel am Wirtschaftsweg umgesetzt und die Verkleinerung der Drossel im Auslaufbereich des Frauenweihers ermöglicht werden
- Vorarbeiten/ Eigentumsverhältnisse werden geklärt
- Bereich vor und nach dem Durchlass Egdienstraße wurde bereits zweimal dieses Jahr gereinigt → Spülung des Durchlasses wird vorbereitet

Anlagen:

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang