

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
IV/43/hbl T 2891

Verantwortliche/r:
Frau Brigitte Hofmann

Vorlagennummer:
43/028/2012

Erneuter Ausfall der Heizungsanlage im Egloffstein'schen Palais

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	07.03.2012	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

Während der Kälteperiode im Februar 2012 fiel erneut die gesamte Heizungsanlage im Egloffstein'schen Palais wegen einer undichten Rohrleitung im EDV-Raum aus. Der Unterrichtsbetrieb konnte nur aufrecht erhalten werden, weil der Wasserverlust der undichten Heizung bis zur endgültigen Reparatur manuell ausgeglichen wurde. Der manuelle Ausgleich des Wasserverlustes ist jedoch nur eine Notlösung, da das Wasser in die Gebäudesubstanz versickert und Gebäudeschäden verursacht.

Die Volkshochschule weist darauf hin, dass ein Heizungsausfall den gesamten Unterrichtsbetrieb stilllegen kann. Die bereits zu Semesterbeginn eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen mit Dozentinnen und Dozenten sowie mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern könnten unter Umständen nicht erfüllt werden. Einnahmeverluste bei gleichzeitiger Zahlungsverpflichtung gefährden die Einhaltung des Budgets und die Erreichung des Überschussbudgets, das jährlich für den gesamten städtischen Haushalt erwirtschaftet werden muss.

Das vhs-Kuratorium hat bereits in seiner Sitzung vom 27.10.2010 einstimmig empfohlen, die dringend notwendige Renovierung der gesamten Heizungsanlage im Egloffstein'schen Palais, Friedrichstraße 17, Unterrichtsgebäude vhs Erlangen, durchzuführen.

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang