Anlage 1

Ausdruck vom 26.01.2012
JB_2011[1].xls/Eigenüberw.-WWA DINA4_1

EBE

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen

Jahresbericht Eigenüberwachung

Jahr: 2011

Datum	BSB 5			CSB			Pges			AS
	Zulauf 24h MP	Abl. Vk 24h MP	Abl. Filter 2h MP	Zulauf 24h MP	Abl. Vk 24h MP	Abl. Filter 2h MP	Zulauf 24h MP	Abl. Vk 24h MP	Abl. Filter 2h MP	Abl. Filter 2h MP
	mg / l	mg / l	mg / l	mg / l	mg / l	mg / l	mg / l	mg / l	mg / l	mg / l
Januar	110	134	2,2	343	425	26	3,89	4,40	0,54	1
Februar	169	140	1,3	502	380	25	6,90	6,31	0,40	0
März	172	295	1,8	508	719	28	7,59	7,78	0,61	2
April	201	256	1,5	610	707	25	9,37	8,77	0,57	1
Mai	275	207	1,2	714	456	23	9,59	7,98	0,54	1
Juni	167	111	1,2	468	325	21	6,72	4,69	0,65	1
Juli	287	154	1,3	428	241	21	6,19	4,29	0,66	1
August	254	148	1,0	468	302	19	6,65	4,81	0,62	0
September	340	197	1,0	634	363	15	11,99	6,03	0,65	0
Oktober	178	190	1,0	528	311	15	6,86	5,50	0,71	0
November	592	330	1,9	1732	460	22	35,00	10,25	0,65	1
Dezember	321	188	2,0	685	392	24	8,01	6,33	0,51	0
Summe										
Maximum	592	330	2,2	1732	719	28	35,00	10,25	0,71	2
Minimum	110	111	1,0	343	241	15	3,89	4,29	0,40	0
Mittelwert	255	196	1,5	635	423	22	9,90	6,43	0,59	1
Vorjahr										

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen

Jahresbericht Eigenüberwachung

Jahr: 2011

Datum	NH_4 - N			NO_3 - N			$N_{org.}$			TN_b	Nges (NH4-N + NO3-N)		
	Zulauf 24h MP	Abl. Vk 24h MP	Abl. Filter 2h MP	Zulauf 24h MP	Abl. Vk 24h MP	Abl. Filter 2h MP	Zulauf 24h MP	Abl. Vk 24h MP	Abl. Filter 24h MP	Abl. Filter 24h MP	Zulauf 24h MP	Abl. Vk 24h MP	Abl. Filter 2h MP
	mg / l	mg / l	mg / l	mg / l	mg / l	mg / l	mg / l	mg / l	mg / l	mg / l	mg / l	mg / l	mg / l
Januar	15	19	0,72	2,77	0,76	11,0	#DIV/0!	15	1	12	17	19	12
Februar	27	29	1,11	1,15	0,95	15,4	#DIV/0!	10	3	20	27	29	16
März	36	37	1,66	0,35	0,36	18,0	#DIV/0!	10	1	21	36	37	20
April	38	37	2,71	0,31	0,27	12,2	#DIV/0!	10	1	16	38	37	15
Mai	41	44	0,03	0,39	0,33	10,8	#DIV/0!	10	1	12	41	44	11
Juni	33	32	0,24	0,49	0,43	8,2	#DIV/0!	9	1	9	33	32	8
Juli	22	25	0,11	0,76	0,30	7,9	#DIV/0!	4	3	11	23	25	8
August	27	27	0,09	0,36	0,29	8,2	#DIV/0!	8	1	9	27	27	8
September	35	34	0,02	0,53	0,34	9,4	#DIV/0!	7	1	10	36	34	7
Oktober	30	28	0,03	0,54	0,25	9,5	#DIV/0!	8	1	10	30	28	10
November	68	62	0,59	0,49	0,30	20,8	#DIV/0!	11	2	22	68	62	21
Dezember	32	31	1,60	1,79	0,31	9,9	#DIV/0!	7	1	18	33	31	12
Summe													
Maximum	68	62	2,71	2,77	0,95	20,8	#DIV/0!	15	3	22	68	62	21
Minimum	15	19	0,02	0,31	0,25	7,9	#DIV/0!	4	1	9	17	19	7
Mittelwert	33	34	0,74	0,83	0,41	11,8	#DIV/0!	9	1	14	34	34	12
Vorjahr													