

Gumbrecht Stefanie

Gesendet: Dienstag, 25. Oktober 2011 11:02
An: Rau Harald
Betreff: Geräteraum Turnhalle

Sehr geehrte Herr Rau,

Fau Endl ist für die Regierung von Oberbayern zuständig und Ihre E-Mail an mich weitergeleitet.

Bei der Sanierung kommt es darauf an, wie groß die GS ist:

Standardraumprogramm Sporthalle:
Zweizügige Grundschule bis zu 10 SpKI
Halle: 12 m x 18 m
Umkleideräume: 2 / 25 m²
Wasch-Duschräume: 2 / 12,5 m²
Sportlehrer / Erste Hilfe: 15 m²
Geräteräume: 50 - 55 m²

Bei mehr als 10 GS-Klassen Standardraumprogramm Sporthalle:
1 Übungseinheit
Halle: 15 m x 27 m
Konditionsraum: 35 m²
Umkleideräume: 2 / 25 m²
Wasch-Duschräume: 2 / 12,5 m²
Sportlehrer / Erste Hilfe: 15 m²
Geräteraum: 75 m²

Die Geräteraumgröße von ca. 35m² ist sehr klein bemessen. Wäre eine Vergrößerung der Fläche möglich? Um genaue Auskunft zu geben, bitte ich Sie mir die entsprechenden Pläne einzureichen.

Mit freundlichen Grüßen
S. Biechele, KRin
SG 40.1.2
Regierung von Mittelfranken

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Rau Harald [mailto:harald.rau@stadt.erlangen.de]
Gesendet: Donnerstag, 20. Oktober 2011 14:32
An: Volksschulen (Reg OB)
Betreff: Geräteraum Turnhalle

Sehr geehrte Frau Endl,
die Stadt Erlangen plant die Sanierung einer Einfachturnhalle einer Grundschule.
Die Turnhalle ist mit nur einem Geräteraum von ca. 35m² ausgestattet.
Ist diese Größe ausreichend oder wäre der Anbau eines Geräteraumes dringend vorzuschlagen?
Gibt es hier für Richtwerte?

Mit freundlichen Grüßen
I.A.
Harald Rau

Stadt Erlangen
Amt für Gebäudemanagement
Abteilung Bauunterhalt (242-1)
Postfach 3160
91051 Erlangen

Fon 09131 86-1596
Fax 09131 86-2991
Mobil 0160-7472467
EMAIL harald.rau@stadt.erlangen.de
Büro Zi. 215 Schuhstr.40, 91052 Erlangen
Web <http://www.erlangen.de>