

Datum		Jahresbericht Betriebswerte ARA										Jahr: 2012		
		Abwasser - zufluß					Trockenw. - zufluß					Rohschlammanteil		
		m³	Monats - durchschnitt Dim/tag			m³	Monats - durchschnitt Dim/tag	% TR	org % TR	Schlamm - trockensub. (to)	Monats - durchschnitt Dim/tag	Organ. Trockensub. (to)	Monats - durchschnitt Dim/tag	
Januar	2208628,6	71246,1	1841869,3	59406,1	5860,0	189,0	2,4	82,2	139,5	4,6	114,7	3,8		
Februar	1673311,2	59761,1	1521822,8	54350,8	7707,0	275,3	2,5	79,6	191,6	6,6	152,5	5,3		
März	1674684,2	54022,1	1579744,7	50959,5	8214,0	265,0	2,3	77,5	185,6	6,0	143,8	4,6		
April	1368178,7	46272,6	1325974,4	44199,1	7326,0	244,2	2,9	80,6	212,0	7,1	170,8	5,7		
Mai	1708516,9	55113,4	1361042,2	43904,6	7698,0	246,3	2,7	75,5	208,8	6,7	157,7	5,1		
Juni	1449224,5	48307,5	1180301,5	39843,4	7899,0	261,3	2,7	79,8	213,0	7,1	170,0	5,7		
Juli	1790987,6	57773,8	1349176,2	43521,8	7596,0	245,0	2,4	80,4	179,6	5,8	144,3	4,7		
August	1351792,1	43606,2	1169544,2	37727,2	8959,0	289,0	1,9	84,6	169,5	5,5	143,3	4,6		
September	1399642,5	46654,8	1112323,8	37077,5	9241,0	308,0	2,5	76,3	232,9	7,8	182,3	6,1		
Oktober	1440239,4	46459,3	1156466,6	37305,4	9111,0	293,9	2,2	79,3	203,6	6,6	161,5	5,2		
November	1805932,6	60231,1	1340175,8	44672,5	8737,0	291,2	2,3	79,6	203,3	6,8	161,8	5,4		
Dezember	2174126,3	70262,1	1381059,2	44550,3	6069,0	195,8	2,7	80,3	154,9	5,3	132,5	4,3		
Summe	20070263,7		16319220,5		94356,0									
Maximum	2208628,6	71246,1	1841869,3	59406,1	9241,0	308,0	2,9	84,6	232,9	7,8	182,3	6,1		
Minimum	1351792,1	43606,2	1112323,8	37077,5	5860,0	189,0	1,9	75,5	139,5	4,6	114,7	3,8		
Mittelwert	1673522,0	54975,8	1359935,0	44751,5	7863,0	258,8	2,5	79,8	192,0	6,3	152,9	5,0		
Vorjahr														



Datum		Betriebsstunden				Schlammdurchsatz		Spez. Durchsatz		TS-Gehalt		Schlammfall		Flockungsmittelleinsatz		
		Z 1	Z 2	Ges.	Ges.	Durch.	Rohs.	Input	Output	TS	entw	kg	g/m ³	g/kg TS		
		h	h	h	h	m ³ /h	%	%	%	t	t	t	t	t		
Januar	540,6	409,7	950,3	11113,0	13,7	206,8	2,7	22,5	300,8	1335,6	3721,5	321,2	12,7			
Februar	514,9	551,7	1066,7	11905,0	11,3	187,6	2,6	22,5	302,3	1352,1	2411,8	210,0	9,8			
März	623,6	545,8	1169,5	13320,0	11,7	186,2	2,3	22,6	300,0	1321,3	3492,5	284,0	11,7			
April	646,0	616,2	1262,2	13677,0	10,9	198,9	2,4	22,3	322,4	1446,6	4250,0	311,6	13,2			
Mai	577,2	720,0	1297,2	14436,0	11,4	206,1	2,6	22,2	369,2	1666,7	4297,1	298,1	11,7			
Juni	63,6	629,0	692,5	10824,0	16,0	140,5	2,7	21,7	282,9	1303,9	2901,8	272,9	10,4			
Juli	416,0	552,6	968,6	12228,0	13,3	189,5	2,7	21,7	321,7	1484,7	3635,9	299,5	11,3			
August	394,6	294,0	688,6	8566,0	12,2	98,3	3,2	21,5	281,3	1270,5	2955,3	337,4	10,5			
September	573,3	131,0	704,3	8249,0	11,7	92,8	3,1	21,7	260,1	1199,8	2657,9	324,2	10,4			
Oktober	693,2	257,1	950,3	11237,0	11,8	131,5	2,6	21,4	266,0	1336,2	3118,0	281,2	10,9			
November	706,7	81,2	787,9	10544,0	13,4	134,7	2,7	21,5	289,0	1344,7	2927,5	276,2	10,2			
Dezember	689,5	0,7	690,2	9911,0	14,3	198,3	2,8	20,6	272,5	1319,3	3006,7	302,6	11,1			
Summe	6439,2	4789,1	11228,2	136010,0					3588,2	16381,2	39376,0					
Maximum	706,7	720,0	1297,2	14436,0	16,0	206,8	3,2	22,6	369,2	1666,7	4297,1	337,4	13,2			
Minimum	63,6	0,7	688,6	8249,0	10,9	92,8	2,3	20,6	260,1	1199,8	2411,8	210,0	9,8			
Mittelwert	536,6	399,1	935,7	11334,2	12,6	159,4	2,7	21,8	299,0	1365,1	3281,3	291,5	11,2			
Vorjahr																

Entwässerungsbetrieb
der Stadt Erlangen

Jahresbericht SEA

Jahr: 2012

Betriebswerte SEA