

# Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:  
V/504/GT001 T.2834

Verantwortliche/r:  
Herr Thomas Grützner

Vorlagennummer:  
**504/013/2013**

## Induktive Anlage im oberen Foyer des Theaters

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Stadtrat	27.06.2013	Ö	Kenntnisnahme	zur Kenntnis genommen

### Beteiligte Dienststellen

Amt 50, Amt 44

#### I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

#### II. Sachbericht

Frau StRin Grille regt an, vor der Neuverlegung des Teppichs im Theaterfoyer im 2. Stock zu prüfen, ob es nicht sinnvoll ist, eine feste Hörschleife für eine induktive Anlage zu verlegen.

Nach Aussage des Theaters finden im oberen Foyer sehr wenige Veranstaltungen statt. Bei diesen Veranstaltungen wird keine Mikrofonanlage verwendet.

Die Planungsrichtlinien für induktive Höranlagen benennen Foyers als Einsatzbeispiele für induktive Höranlagen, wenn diese für Veranstaltungen mit Mikrofonierung genutzt werden.

Da dies im Theaterfoyer im 2. Stock nicht der Fall ist, ist eine Ausstattung mit einer induktiven Höranlage nicht zwingend erforderlich.

Für die gelegentliche Nutzung empfiehlt es sich, eine mobile Induktionsanlage auszuleihen, wenn dies vom Veranstaltungskonzept her sinnvoll erscheint.

#### Anlagen:

#### III. Behandlung im Gremium

##### Beratung im Stadtrat am 27.06.2013

#### Ergebnis/Beschluss:

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

gez. Dr. Balleis  
Vorsitzende/r

gez. Dr. Preuß  
Berichtersteller/in

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Zum Vorgang