
Grundriss DG Ostflügel - Musikkabinen
Anbau von 1954
Ensembleraum
Flur 1
Flur 2
Seminarraum
Dachboden
Elektroraum
Lüftung 1
Lüftung 2
Putzraum
Treppenhaus Ost
Stahlträgerwerk
Holzrost
Offener Dachboden
Dachterrasse
Elektroraum
Lüftungstechnik 1
Putzraum
Musikkabine 5
Musikkabine 4
Musikkabine 3
Musikkabine 2
Musikkabine 1
Flur Abschnitt 1
Ensembleraum
Musikkabine 6
Musikkabine 7
Musikkabine 8
Musikkabine 9
Musikkabine 10
Offener Dachboden
Flur 2
Seminarraum
Lüftungstechnik 2
Offener Dachboden
Bodenaufbau Flur 80mm
Flächenlast min. 4,0kN/m², Einzellast 4kN
(Bodenkennwerte Knauf)
Brandschutz: F90 von oben
6mm Bodenbelag
2x18mm Knauf Bio
10mm Hartfaserplatte WF
28mm Nadelholz-Dielen
ACHTUNG:
Sämtliche Maßangaben sind vor Baubeginn örtlich zu überprüfen und mit der Bauleitung IBG und Trafektum ggf. neu abzustimmen.
Rahmen DIN A0+ 1364 x 914mm, druckbar 1354 x 891mm
LEGENDE EINRICHTUNG
WICHTIGE ANGABEN ZUM WERKPLAN
- Alle angegebenen Maße sind i.d.R. Rohbaumaße und für eine Entnahme zur Planung der Inneneinrichtung nur bedingt geeignet.
- Alle Maße sind vor Beginn der Arbeiten von den ausführenden Firmen örtlich und rechnerisch verantwortlich zu prüfen. Differenzen sind mit IBG unverzüglich zu klären.
- Alle Bodenaufbauangaben beziehen sich auf OK FF (Fertig-Fußboden).
- Alle Flächenangaben entsprechen der Netto-Grundfläche (nicht der Wohnfläche nach Berechnung der WoFLV).
- Die Werkplanung ist nur gültig in Zusammenhang mit den Statikplänen und den Plänen der Haustechnik. Unstimmigkeiten unter den Planungen sind mit IBG abzustimmen.
- Stammarbeiten an konstruktiven Bauteilen dürfen nur nach schriftlicher Freigabe des Statikers durchgeführt werden.
- Änderungen jeglicher Art sind grundsätzlich mit dem Architekten abzustimmen.
- Wandschiften im Außenwandbereich erhalten grundsätzlich eine eingelegte Wärmedämmung von 50mm Dicke (WLG 035), bzw. nach Abstimmung mit der Bauleitung.
- Schein- und Trennfugen in Estrichen sind mit IBG abzustimmen. Schein- und Trennfugen in Türbereichen sind grundsätzlich auf der Seite der Aufschlagrichtung und im Abstand von 15mm zum Rohmauerwerk anzulegen.
- Innenputzflächen werden grundsätzlich bis auf Rohfußboden geführt. Alle Putzanschlüsse an Deckenflächen werden durch einen Kellenschnitt getrennt.
- Wärmebrücken sind grundsätzlich als wärmetechnisch äquivalente Konstruktionen nach DIN 4108, Bbl. 2 auszuführen.
- Das Gebäude wird nach Fertigstellung dichtheitsgeprüft.
LEGENDE ZUM WERKPLAN
Rauchschutztür
Feuerschutztür T30
Feuerschutztür T90
Notlüftete Entrauchung
Innere Brandwand
Feuerlöschgerät
Stahlbeton
Ziegel - Mauerwerk
Porenbeton, Einkoppelung im Bereich Stahlrost mit 10mm Stan
Massive Wandbauteile
Massive Decken
Gipskarton-Ständerwand
DD = Deckendurchbruch; BD = Bodendurchbruch; WD = Wanddurchbruch
FF = Fertigfußboden; BRH = Brüstungshöhe ÜFF; GOK = Geländeoberkante
Wanddurchbruch
Wandschlitz
Deckendurchbruch (Decke)
Deckendurchbruch (Boden)
PLANÄNDERUNGEN
Architekt
Ingenieurbüro für Bauwesen Markus Gräßel
Planungsbüro für Objektplanung für Gebäude
Neubauvorhaben, Sanierung, Modernisierung
Hertiestraße 52, 91054 Erlangen
Tel.: 091 31-882418, Fax: 882991
E-Mail Adresse: kraehn.weithaeuB@stadt-erlangen.de
IBG
Bauherr
Stadt Erlangen Amt für Gebäudemanagement Neubau
Schuhstraße 40, 91052 Erlangen
Tel.: 091 31-8624 18, Fax: 862991
E-Mail Adresse: kraehn.weithaeuB@stadt-erlangen.de
Bauvorhaben
CEG - Neuerrichtung der Musikkabinen
Langemarckplatz 2, 91054 Erlangen
Flurstück 726, Gemarkung Hausmannsch
WERK- UND DETAILPLANUNG
AUSFÜHRUNGSPLANUNG
Inhalt - Bemerkungen
Grundriss Ostflügel Musikkabinen
Maßstab 1 : 50
Datum 17.07.2013
gez. m.g.
Projektnummer P.081_13_CEG_Dach-Fassade
Plan-Nummer 3.1_W_Musikkabinen
Index d