

Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
242/122/2015

Erneuerung der Brandmeldeanlage im Stadtmuseum

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	19.01.2016	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen
Amt 46, Amt 14

I. Antrag

Der Erneuerung der Brandmeldeanlage im Stadtmuseum wird zugestimmt. Die weiteren Schritte zur Ausführung sind zu ergreifen.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Die Brandmeldeanlage des Stadtmuseums muss erneuert werden und den aktuell geltenden Richtlinien angepasst werden. Die Anlage ist nicht mehr erweiterbar (die ehemalige Hausmeisterwohnung kann schon nicht mehr in die Anlage eingebunden werden). Seitens der Feuerwehr wird der bisherige Zustand nicht mehr länger toleriert.

Dazu ist auch eine zeitweise Schließung der Museums vorgesehen, um die Montagezeit so kurz wie möglich zu halten (siehe Beschluss HFPA vom 2.12.2015)

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Erneuerung der Brandmeldeanlage mit allen Komponenten einschl. Erweiterung auf die zur Zeit nicht überwachten Gebäudeteile

Kosten:	Brandmeldeanlage	ca. 126.000 €
	Honorar Fachplaner	ca. 41.000 €
	Nebenarbeiten	<u>ca. 3.000 €</u>
		ca. 170.000 € - Abweichungen +/- 10 % sind möglich

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Es müssen alle Teile der Brandmeldeanlage (Zentrale, Melder, Kabel) erneuert bzw. ergänzt werden.

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€ 170.000 €	bei Sachkonto: Budget
		24/BT 521112
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:

Weitere Ressourcen

Haushaltsmittel

- werden nicht benötigt
- sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
- sind nicht vorhanden

Bearbeitungsvermerk des Revisionsamtes

- Die Entwurfsplanungsunterlagen mit ergänzender Kostenermittlung haben dem Re-
vA vorgelegen. Bemerkungen waren
 - nicht veranlasst
 - veranlasst (siehe anhängenden Vermerk)
- 23.12.2015 gez. i.A. Grasser

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI. Zum Vorgang