

# Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:  
EBE

Verantwortliche/r:  
EBE

Vorlagennummer:  
EBE-V/013/2018

## Mitteilung zur Kenntnis

### Re-Zertifizierung des integrierten Managementsystems EQUUS

| Beratungsfolge | Termin | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|----------------|--------|-----|-------------|------------|
|----------------|--------|-----|-------------|------------|

|   |            |   |               |                       |
|---|------------|---|---------------|-----------------------|
| Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb | 27.11.2018 | Ö | Kenntnisnahme | zur Kenntnis genommen |
|---|------------|---|---------------|-----------------------|

#### Beteiligte Dienststellen

#### I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

#### II. Sachbericht

Das integrierte Managementsystem für Energieeffizienz, Qualität, Umweltschutz und Sicherheit (EQUUS) ist beim Entwässerungsbetrieb (EBE) 2002 eingeführt und seitdem kontinuierlich verbessert worden. Ab 2003 wurde es durch unabhängige externe Prüfstellen nach DIN EN ISO 9001 (Qualität) und DIN EN ISO 14001 (Umwelt) fortlaufend zertifiziert.

Für das Energiemanagement wurde im Jahr 2015 erstmalig das Zertifikat nach der einschlägigen DIN EN ISO 50001 erlangt.

Arbeitsschutz und Anlagensicherheit sind beim EBE seit 2010 durch die Regierung von Mittelfranken - Gewerbeaufsicht nach dem international anerkannten OHRIS-Standard (Occupational Health and Risk Management System) zertifiziert.

Aufgrund der positiven Erfahrungen des EBE mit EQUUS als unterstützendem Führungsinstrument, das sich kontinuierlich an die betriebliche Weiterentwicklung anpassen lässt, wurde 2018 die erneute Zertifizierung des Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagements für einen weiteren 3-Jahres-Zeitraum bis 2021 angestrebt. Diese wurde im September nach 3 Tagen eines intensiven, alle 3 Standorte des EBE umfassenden externen Audits erfolgreich abgeschlossen.

Die Re-Zertifizierung des Arbeitssicherheitsmanagements nach OHRIS ist für Ende 2019 geplant.

#### Anmerkungen zum Umwelt- und Energiemanagement:

- Der Stromverbrauch des Klärwerks Erlangen beträgt rd. 6,5 Mio. kWh/Jahr. Hiervon werden derzeit rd. 96 % durch die KWK-Anlage selbst erzeugt, also rd. 6,2 Mio. kWh/Jahr.
- Der Wärmebedarf wird zu 100% durch die KWK-Anlage gedeckt.

Anlagen: 3 Zertifizierungsurkunden

#### III. Behandlung im Gremium

##### Beratung im Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 27.11.2018

#### Ergebnis/Beschluss:

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

Dr. Marenbach  
Vorsitzende

Kirchhöfer  
Schriftführerin

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Zum Vorgang