

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
EBE

Verantwortliche/r:
EBE

Vorlagennummer:
EBE-2/041/2019

Ertüchtigung der Druckleitung Schallershof Zustimmung zur Vorplanung gemäß DA-Bau

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	03.12.2019	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Im Vollzug der DA-Bau wird der Vorplanung für die Ertüchtigung der Druckleitung Schallershof zugestimmt und der EBE beauftragt, das Vorhaben mit der Entwurfsplanung fortzusetzen.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Erhöhung der Betriebssicherheit der Druckleitung Schallershof.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Die bestehende Druckleitung Schallershof wird erneuert.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Die bestehende Druckleitung verläuft vom Pumpwerk „Schallershof“ parallel zum Seitenarm der Schallershofener Straße über Privatgrund. An einem Schachtbauwerk an der Schallershofener Straße mündet die Druckleitung in den weiterführenden Mischwasserkanal. Die Druckleitung hat bei einer Trassenlänge von L = 131 Meter keinen Revisionsschacht.

Die Druckleitung ist größtenteils für Maßnahmen der Überwachung, Wartung und Sanierung nicht zugänglich.

Zur Sicherstellung der langfristigen Funktionsfähigkeit und zur Erhöhung der Betriebssicherheit wird die Druckleitung erneuert. Die Trasse wird im öffentlichen Grund verlegt und Zugang über Revisionsschächte geschaffen.

Die geplante Trasse führt vom Pumpwerk über den Seitenarm der Schallershofener Straße und mündet in ein Schachtbauwerk des weiterführenden Mischwasserkanals.

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Die Gesamtkosten einschl. 15 % Baunebenkosten betragen 746.000, -- € brutto (Kostenschätzung).

Die Kosten sind im Rahmen des Wirtschaftsplans gedeckt.

Anlagen: Lageplan

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 03.12.2019

Ergebnis/Beschluss:

Im Vollzug der DA-Bau wird der Vorplanung für die Ertüchtigung der Druckleitung Schallershof zugestimmt und der EBE beauftragt, das Vorhaben mit der Entwurfsplanung fortzusetzen.

mit 12 gegen 0 Stimmen

Dr. Marenbach
Vorsitzende/r

Dietrich
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang