

Baukunstbeirat Erlangen - Sitzung Donnerstag 18.12.2025

**Rathaus, Rathausplatz 1, 91052 Erlangen
1. OG, Ratssaal**

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Baukunstbeirat:

Herr Architekt u. Stadtplaner DASL Prof. Manuel Bäumler (Vorsitzender)
Herr Architekt u. Stadtplaner Prof. Johannes Kappler
Herr Architekt BDA u. Stadtplaner Martin Köstlbacher
Frau Landschaftsarchitektin bdla u. Stadtplanerin DASL Heike Roos (stellvertr. Vorsitzende)

Verwaltung:

Herr berufsm. Stadtrat Harald Lang, Referent für Planen und Bauen
Herr Matthias Schenkl, Amtsleiter Bauaufsichtsamt
Herr Tilmann Lohse, Amtsleiter Stadtplanung und Mobilität
Frau Silvia Kleinlein, Abteilungsleitung, Amt für Stadtplanung und Mobilität
Frau Sonja Pidde, Geschäftsführung Baukunstbeirat
Frau Doris Felske, Geschäftsführung Baukunstbeirat
Frau Stefanie Sych, Sachgebietsleitung Technik, Bauaufsichtsamt

Vertreterinnen und Vertreter Fraktionen:

Herr Michael Székely
Frau Kerstin Heuer
Frau Gerda Reitzenstein

Weitere Teilnehmer:

Herr Konrad Rottmann, Stadt- und Heimatpfleger

Entschuldigt:

Frau Architektin und Stadtplanerin Irina Auernhammer
Herr Architekt Andreas Baum
Herr Architekt Josef Hämmerl
Frau Alexandra Wunderlich

**Beginn: 14:00 Uhr
Ende: 17:30 Uhr**

Öffentliche Tagesordnung:

TOP 2

Freiwillige Feuerwehr Bruck (1.WV)



Prof. Manuel Bäuml
Vorsitzender des Baukunstbeirates der Stadt Erlangen

TOP 2 Freiwillige Feuerwehr Bruck (1. WV)

Bauherr: Stadt Erlangen, Amt für Gebäudemanagement

Architekten: Amt für Gebäudemanagement / Hochbau II

Der Baukunstbeirat begrüßt die positive Weiterentwicklung des Projekts.

Die Freiflächen haben deutlich gewonnen.

Insbesondere die Ausbildung des Feuerwehrgerätehauses als einheitlicher Baukörper und die durchgängige Materialwahl stärken den Entwurf.

Der Kontrast zwischen Holzverkleidung einerseits und Fensterrahmen und eingerücktem Eingangsbereich andererseits wird diskutiert. Aus Sicht des BKB ist der vorgeschlagene starke Kontrast nicht erforderlich.

Die vertikalen Fensterformate in Büro und Schulungsraum werfen formal und funktional Fragen auf. Es wird empfohlen, jeweils ein großes Fenster mit Brüstung vorzusehen. Der Ausblick wäre großzügiger und der Bereich vor den Fenstern innen besser möblierbar.

Die Fahrzeughalle erhält über die verglasten Sektionaltore viel natürliches Licht. Deshalb sollte auf die schwer pflegbaren, relativ kleinen Fenster in der Seitenwand verzichtet werden. Der BKB bestärkt die Bauherrschaft ausdrücklich darin, verglaste Sektionaltore vorzusehen, wie sie bei Feuerwehrneubauten deutschlandweit üblich sind.

Auf eine Wiedervorlage wird verzichtet.

Der BKB wünscht dem Projekt viel Erfolg!

Erlangen, 18.12.2025

Der Baukunstbeirat