



Umgestaltung Südliche Stadtmauerstraße -

hier: Vorentwurf

Beteiligung der städtischen Ämter und Dienststellen und betroffenen Träger öffentlicher Belange
Prüfung der Stellungnahmen mit Ergebnis

Nr.	Name	Eingang	Erinnerung	Stellungnahme	Bemerkung - Anregung findet Berücksichtigung im Entwurf /
1.	20	Tel. 28.06.10		Wenn Mittel vorhanden sind (z.B. Umschichtung Paulistr.) geht das Vorhaben in Ordnung; ansonsten stünden keine Mittel für Umgestaltung zur Verfügung; es kommt keine weitere Stellungnahme;	Umschichtung ist für den Haushaltsplan 2011 vpn Amt 66 angemeldet
2.	31 - Biermann	4.06.10		o.E. <u>Hinweis1:</u> Efeu ist kein Naturdenkmal; <u>Hinweis2:</u> Efeu darf in der Zeit von März bis Ende Sept. nicht geschnitten werden.	
3.	32 - Hanisch	07.06.10		<u>Empfehlung – Ausweisung als verkehrsberuhigter Bereich</u> (möglichst im Zusammenhang mit UVPA-Vorlage Änderung der Straßenklassifizierung – Einhornstraße, Paulistr., Westliche Stadtmauerstraße) <u>Hinweis1:</u> Sackgassenschild bereits am westlichen Beginn der Südl. Stadtmauerstraße aufstellen. <u>Hinweis2:</u> Ausschilderung des Fußgängerbereiches Hauptstraße (Schild Fußgängerzone auf Höhe Eisert) mit dem Zusatzschild „Lieferverkehr frei“ und „Radfahrer frei“ ist zu belassen. <u>Hinweis3:</u> gepl. Senkrechtparker → tagsüber (8-19Uhr) Kurzzeitparkpl., 2.Std.; abends Bewohnerparkplätze (19-8 Uhr)	Dem Vorschlag wird gefolgt
4.	37 – I/Stab VB / H. Püttner	26.05.10 02.08.20		<u>Hinweis1:</u> Die Tragfähigkeit der Straße muss für Fahrzeuge bis 16 t (Achslast 10t) ausgelegt werden; <u>Hinweis2:</u> erforderliche Fahrbahnbreiten vor und nach Kurven 5.00 m Es wird gebeten, zukünftig Pläne in ausgedruckter Form zur Verfügung stellen! Stllgn. zum überarbeiteten Vorentwurf: Vor den Gebäuden HSR 4,6,8 und Hauptstr. 1 sind Aufstellflächen für Hubrettungsfahrzeuge erforderlich. Keine Einwände gegen herausnehmbare Poller zur optischen Einengung der Fahrbahn	→ 66 Ausführungsplanung – Oberbau Seitenstreifen! - ist nicht relevant, da auch Seitenstreifen befahrbar ist

Nr.	Name	Eingang	Erinnerung	Stellungnahme	Bemerkung - Anregung findet Berücksichtigung im Entwurf /
5.	51/Behi / H. Grützn ner	01.06.10		keine Einwände und Anregungen Stllgn. zum überarbeiteten Vorentwurf: Unterstützt Anregung für einen Behindertenstellplatz Nahe der Fußgängerzone	Behi-Parkplatz wird eingearbeitet
6.	613 / H. Laubens- dörfer	19.05.10		<u>Hinweis1:</u> Tiefe Parkbucht auf Länge 4,30 m verlängern; (Hinweis auf Fehler in Bemaßungskette)	Maßketten sind anpasst; aus gestalterischen Gründen werden die beiden 3- Zeiler mit je 0,54 cm Breite und die Parkbucht mit einer Tiefe von 4,43 cm beibehalten.
7.	63 /	--			---
8.	66 /		Tel. 14.06.10 Manzke	überschlägig ermittelte Kosten – 220.000 €	Abstimmung vor Ausführungspl. - Graniteinzeiler entlang der Fassaden wird ergänzt; Fahrradständer werden weiter verwendet, werden nur umgesetzt.
9.	66-0 /Fr. Heringklee	20.05.10		Für die Baumaßnahme sind Straßenausbaubeiträge zu erheben; Aus- sage zur Klassifizierung erforderlich !	Entsprechend der Stllgn. Amt 32 ist eine Auswei- sung als Verkehrsberuhigter Bereich vorgesehen
10.	664 / H. Specht	17.05.10		Hinweise auf Art und Standorte der Leuchten (Foto Erläuterung zeigt Mini nicht Maxileuchte → austauschen!); zusätzliche Maxileuchte im Bereich der Wendeplatte erforderlich (siehe Plan)!	Insgesamt 1 Stand und 5 Wandleuchten
11.	772 /	28.06.10 H. Graupe	Tel. 14.06.10	Keine Einwände	--
12.	773 / Fr. Rother	21.05.10		Anregung: Geplante Erweiterung der Grünfläche im Bereich der bis- herigen Fahrradständer (Wegfall der Schräge) benötigt Sandsteinein- fassung gegen Überfahren!	Findet in der weiteren Planung Beachtung; 1 Beet wird verkleinert, dadurch entsteht ein zusätzlicher Stellplatz
13.	CM / H. Frank	--			--
14.	EBE / Fr. Armbruster	27.05.10		<u>Hinweis 1:</u> Vorhandene Abdeckungen der Schachtbauwerke sollen im Zuge der Baumaßnahme in Absprache mit dem EBE ausgetauscht werden. <u>Hinweis2:</u> Befahrung mit einem Spülfahrzeug/28 t muss gewährleistet werden (→ Info 66 Ausführungsplanung!)	→ 66 = in der Ausführungsplanung zu beachten !

Nr.	Name	Eingang	Erinnerung	Stellungnahme	Bemerkung - Anregung findet Berücksichtigung im Entwurf /
15.	ESTW / NP / H. Zuber	24.06.10 Zuber/ Böhm	Beteiligung per mail erfolgte erst am 10.6.10	<u>Hinweis1:</u> Erneuerungen von Stromkabeln im Zuge der Baumaßnahmen in der Goethestraße, auf notwendige ausreichende Überdeckung der Kabel <u>Hinweis2:</u> Freihalten der Vorfl. der Trafostation > 1,50m. <u>H3:</u> auf Austausch/Neuverlegung einer Wasserleitung; <u>H4:</u> Mindestabstand von Pollern / Fahrradständer von 1 m zu Versorgungsleitungen!	Klärung ob Schließung des Grabens provisorisch möglich ist → 66 Ist in der Planung bereits berücksichtigt → 66 → 66 - ist in der Ausführungsplanung zu beachten
16.	PI Erlangen / H. Pastowski	Tel. 18.06.10		schließt sich der Stellungnahme von Amt 32 an	--
17.	Seniorenbeirat Frau Strobl	Mail 16.6.10	Tel. 14.06.10 / AB	Keine Einwände	--
18.	Amt 23 / H. Gebhardt	---	beteiligt 14.06.10		--

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
1	Deutsche Telekom AG, T-Com / H. Macher Technische Infrastruktur Niederlassung Süd PTI 13 Nürnberg Dieselstraße 49 90441 Nürnberg	17.05.10		Übermittlung des Leitungsplanes; Hinweis: Die vorhandenen Kabelschächte können im Zuge der Baumaßnahme abgebrochen werden	→ Info 66 Ausführungsplanung