

Mehlhorn-Decker Gabriele

Von: Grützner Thomas
Gesendet: Mittwoch, 8. August 2012 15:07
An: Mehlhorn-Decker Gabriele
Betreff: Umbau Gerbereitunnel

Sehr geehrte Frau Mehlhorn-Decker,

vielen Dank für die Vorstellung des Umbauprojektes Gebereitunnel.
Beide vorgestellten Varianten (gleichmäßige Steigung mit 6,2, % und Steigung von 6,95% mit Zwischenpodesten) werden aus meiner Sicht für vertretbar gehalten, da es sich um eine Maßnahme im Bestand handelt.

Da sich der örtliche Rollstuhlfahrerverband (ZSL) für die Variante mit den Podesten ausgesprochen hat, schließe ich mich dieser Präferenz an.

Geländer sollten an beiden Seiten angebracht sein.

Für den Bodenbelag sollte der größtmögliche Kompromiss zwischen rutschhemmend und stoßfrei gewählt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Grützner

STADT ERLANGEN
Sozialplanung - Behindertenbeauftragter
Postfach 3160
91051 Erlangen

FON +49 (0) 9131 86 28 34
FAX +49 (0) 9131 86 27 27
POST Postfach 3160 - D-91051 Erlangen
BÜRO Rathausplatz 1 - Zimmer 431
MAIL thomas.gruetzner@stadt.erlangen.de
WEB www.erlangen.de/behindertenberatung