

TISCHAUFLAGE

VI/610.3/CM003 T. 1360

Dokument2

Erlangen, 3. Mai 2013

Ergänzende Tischaufgabe zu TOP 14. der UVPA-Sitzung vom 07.05.2013 Innenstadtentwicklung Erlangen, Antrag aus der Bürgerversammlung vom 04.12.2012 und Antrag des Seniorenbeirates vom 12.11.2012 zum Haushalt 2013 „Errichtung einer behindertengerechten Toilette im Stadtzentrum“

- I. Wie in der Vorlage zu TOP 14 / 610.3/055/2013 angekündigt liegen die Planung (siehe Anlage 1) und die Kosten für eine behindertengerechte Unisex-WC-Anlage vor.
- Die Prüfung ergab, dass eine DIN-gerechte Anlage an der vorgeschlagenen Stelle (Rückseite des nördlichen Pavillons am Hugenottenplatz) nicht eingebaut werden kann, da aufgrund der erforderlichen Größe stark in den Wurzelraum des angrenzenden Platanenkarrees eingegriffen werden müsste (siehe Anlage 2).
- Von der Realisierung der Maßnahme an dieser Stelle wird dringend abgeraten, da der angrenzende Baum durch die zu erwartende Wurzelschädigung eingehen würde.
- Alternativ wird die Verwaltung beauftragt, mit den derzeitigen Mietern zu sprechen, um anzufragen, ob mittelfristig die Unterbringung einer WC-Anlage innerhalb eines Pavillons möglich ist.

Die Kosten für die angefragte Anlage liegen bei ca. 60.000 € brutto. In den Kosten nicht enthalten sind Fundamentarbeiten, die Anpassungsarbeiten an den bestehenden Pavillon, die Einhausung der Anlage sowie die Ver- und Entsorgungsleitungen).

- II. zur UVPA-Sitzung am 07.05.2013

i.A.

Cremer-Zwikla



Hugenottenplatz

STW
ERLEBEN STÄDTWERK

AUGENOPTIK
Fränk
HÖRANALYSE

WEZYAN
N. LARRHAN

