

Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
242/356/2014

Hauptfeuerwache Erlangen - Erneuerung der Kesselanlage einschl. Verbesserungen im Leitungssystem - Beschlussfassung nach DABau 5.5.3

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
----------------	--------	-----	-------------	------------

Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	18.02.2014	Ö	Beschluss	vertagt
---	------------	---	-----------	---------

Beteiligte Dienststellen

37, 14

I. Antrag

Der Erneuerung der Kesselanlage einschl. Verbesserungen im Leitungssystem der Hauptfeuerwache wird zugestimmt. Die weiteren Schritte zur Ausführung sind zu ergreifen.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Im Dezember 2013 ist bei der Hauptfeuerwache ein Heizkessel ausgefallen. Daraufhin wurden bereits Planungen zur Erneuerung beauftragt. Am 26. Januar 2014 ist auch der zweite Heizkessel ausgefallen. Daraufhin wurde umgehend (innerhalb von 2 Tagen) eine mobile Heizstation aufgestellt, um die Beheizung der Hauptfeuerwache weiterhin zu gewährleisten. Unterdessen liegt eine komplette Planung für die Erneuerung der Heizkessel vor. Die Ausschreibung kann sofort begonnen werden.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Es ist vorgesehen die Maßnahme in 2 Bauabschnitten zu realisieren. Sofort ist die Erneuerung der 2 Heizkessel einschl. Kaminsanierung und Anbindung der Kessel an das vorhandene Leitungssystem vorgesehen. Es werden zwei Brennwert-Gaskessel eingebaut, Leistung 2x280 KW. Für 2015 ist dann die Erneuerung des Verteilers und Verbesserungen im Leitungssystem vorgesehen.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Erneuerung der Kesselanlage einschl. Verbesserungen im Leitungssystem.

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Kosten 1. BA 2014:

Erneuerung Kessel einschl. Kaminsanierung	ca.	60.000 €
Ergänzung MSR	ca.	5.000 €
Planerhonorar anteilig	ca.	20.000 €
Gesamt	ca.	85.000 €

Kosten 2. BA 2015

Verteiler und Verbesserungen Leitungssystem	ca.	80.000 €
Ergänzung MSR	ca.	5.000 €
Plannerhonorar anteilig	ca.	15.000 €
Gesamt	ca.	100.000 €

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€ 85.000	bei Sachkonto: Budget 24/BT 521112
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- werden nicht benötigt
- sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
- sind nicht vorhanden

Bearbeitungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes

- Die Entwurfsplanungsunterlagen mit ergänzender Kostenermittlung haben dem RPA vorgelegen. Bemerkungen waren
 - nicht veranlasst
 - veranlasst (siehe anhängenden Vermerk)

5.2.2014, gez. Deuerling

Anlagen:

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 18.02.2014

Protokollvermerk:

Die Verwaltung beantragte, den Tagesordnungspunkt nur als Einbringung zu behandeln. Die Stadtwerke wurden aufgefordert, ein neues Angebot zu erstellen. Es ist dem Bau- und Werkausschuss erneut vorzulegen. Dem Antrag wurde einstimmig entsprochen.

gez. Könnecke
Vorsitzende/r

gez. Weber
Berichterstatter/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang