






















Legende für Brandschutzpläne

	violett	BW = Brandwand*
	violett	BWEW = Brandwandersatzwand bzw. Wand in Bauart einer Brandwand*
	rot	fb = feuerbeständig*
	orange	fh = feuerhemmend*
	gelb	hf = hochfeuerhemmend*
	grau	nb = nichtbrennbar*
	braun	se = schwerentflammbar*
	leichtes blau	Tür mit bestimmten, jedoch nicht klassifizierten Anforderungen
	blau	D = Dichte, V = Vollwandig, S = Selbstschließend, N = Nichtabschließbar
	hellblau	RS = Rauchschutz nach DIN 18095, G = Brandschutzverglasung (z.B. G30, G90)*
	blau	T30/T90 = Feuerschutztür* bzw. F30/F90 = Brandschutzverglasung*
	blau	Abschottung/Sicherung mit klassifizierten Anforderungen (K-L-S-l-R30,60,90)*
	hellgrün	Notwendiger Trepp-, notwendiger Treppenraum und zugehöriger Ausgang ins Freie
	grün	Notwendiger Flur, notwendiger (sicherer) Ausgang ins Freie
	grün	1. RW = Erster Rettungsweg
	grün	RW = Zweiter oder weiterer Rettungsweg
	grün	RWL = Rettungsweglänge
	grün	ATL = Zweiter Rettungsweg durch "Anleiterbare Stelle" mit "Tragbarer Leiter" der Feuerwehr + geeignetes Fenster
	grün	ADL = Zweiter Rettungsweg durch "Anleiterbare Stelle" mit "Dreh-Leiter" der Feuerwehr + geeignetes Fenster
	grün	FZug = Feuerwehrzu- und -durchgang + Aufstellmöglichkeiten für tragbare Leiter
	grün	FZuf = Feuerwehrzu- und -durchfahrt + Aufstellflächen für Drehleiter

* Klassifizierung nach DIN 4102 bzw. DIN 13501-1/-2/-3

